

OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku oraz dobór najbardziej efektywnego źródła ogrzewania.

- I. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku wraz z doбором efektywnego i energooszczędnego źródła ogrzewania.
 2. Wykonanie Kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót
- II. Opracowanie winno uwzględnić następujące wytyczne:
 - wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń w budynku,
 - projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnienie wymiany grzejników oraz zaworów termostatycznych,
 - dobór efektywnego i energooszczędnego źródła ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania dostosowanego do potrzeb budynku oraz zmieniających się przepisów.
 - opracowanie wniosku do WFOŚiGW według wytycznych zamawiającego
- III. Dokumentacja powinna zawierać następujące elementy:
 - dokumentację projektową
(zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności przepisami zawartymi w Dziale II oddziale 4 ustawy oraz powinna być zgodna z innymi przepisami techniczno-budowlanymi określonymi w drodze rozporządzenia przez właściwych ministrów, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej),
 - projekt techniczny instalacji ,
 - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót,
 - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
 - Dokumentacja projektowa musi być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129 ze zm.) oraz zawierać informację dotyczącą BIOZ (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz 1126);
 - Kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
 - Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
- IV. Autorzy dokumentacji projektowej zobligowani będą do stałej współpracy z zamawiającym w trakcie prowadzonych w przyszłości postępowań o udzielenie

zamówień publicznych i innych na wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym tą dokumentacją projektową.

- V. Dokumentacja projektowa w całości musi być dostarczona zamawiającemu także w wersji elektronicznej – 2kpl. (PDF czytelny – jako dokument dostępny cyfrowo oraz plany dodatkowo w formacie .DWF lub innym uzgodnionym z zamawiającym)
- VI. Dane Techniczne budynku SPZOZ Wojska Polskiego 20, 42-480 Poręba:
- ilość kondygnacji – trzy + piwnica (piwnica, parter, piętro 1, piętro 2),
 - Ściana zewnętrzna murowana z cegły ceramicznej pełnej, docieplona od zewnątrz styropianem 15 cm,
 - stropodach płaski niewentylowany kryty papą,
 - Zamawiający posiada dokumentację (Audyt energetyczny budynku).
 - powierzchnia użytkowa – 1060 m²,
 - kubatura części ogrzewanej - 5261 m³,
 - wentylacja grawitacyjna.

VII- Osoba do kontaktu - Robert Mazur 792269219